企业自行监测数据

监测月份　　2024年12月　　单位：　　mg/L

监测项目	最高允许排放浓度	张家港城东污水处理有限公司	张家港城西污水处理有限公司	张家港城北污水处理有限公司	张家港城南污水处理有限公司	张家港北区污水处理有限公司	张家港西区污水处理有限公司	张家港塘桥片区污水处理有限公司	张家港乐余片区污水处理有限公司	张家港常阴沙污水处理有限公司
化学需氧量（COD）	50	8.37	19.27	17.73	9.52	22.54	16.78	10.05	15.64	4.35
氨氮（以N计）	4（6）	0.25	0.03	0.10	1.06	0.01	0.06	0.10	0.01	0.01
总氮（以N计）	12	9.21	9.87	8.56	6.43	7.32	8.79	9.56	8.58	5.68
总磷（以P计）	0.5	0.23	0.05	0.12	0.08	0.03	0.23	0.12	0.08	0.04
悬浮物（SS）	10	7	6	8	6	6	7	6	7	7
pH（无量纲）	6-9	7.0	7.0	6.8	6.5	6.5	7.3	7.0	6.5	7.1
色度（稀释倍数）	30	4	2	2	2	2	3	2	3	4
监测日期		12月13日	12月15日	12月15日	12月14日	12月6日	12月7日	12月2日	12月7日	12月7日