张家港市给排水有限公司出厂水周水质公示（四厂）

采样地点：四厂泵房　　报告日期：2025.01.27

序号	项目	单位	标准限值	采样日期					
				2025.01.20	2025.01.21	2025.01.22	2025.01.23	2025.01.24	2025.01.25
1	色度	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度	NTU	1	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
3	臭和味	—	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
4	肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无	无
5	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	3	1.18	1.04	0.95	0.92	1.05	1.05
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
8	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
9	游离氯	mg/L	2，余量≥0.3	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40
合格率				100%	100%	100%	100%	100%	100%
备注				标准依据：生活饮用水卫生标准(GB5749-2022）					