张家港市给排水有限公司2025年1月管网水水质公示（下）

报告日期：2025.01.26

序号	采样地点	采样日期	色度(度)	臭和味	浑浊度(NTU)	游离氯(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	高锰酸盐指数(以O_2计)(mg/L)
1	滩里社区	2025.01.21	＜5	无	0.27	0.45	未检出	未检出	——
2	南丰中学	2025.01.21	＜5	无	0.31	0.40	未检出	未检出	——
3	永联卫生服务中心	2025.01.21	＜5	无	0.26	0.38	未检出	未检出	——
4	建农社区	2025.01.21	＜5	无	0.34	0.46	未检出	未检出	——
5	西界港水上派出所	2025.01.21	＜5	无	0.30	0.32	未检出	未检出	——
6	农业示范园区管委会	2025.01.21	＜5	无	0.32	0.40	未检出	未检出	——
7	兆丰营业厅	2025.01.21	＜5	无	0.29	0.35	未检出	未检出	——
8	向群社区	2025.01.21	＜5	无	0.21	0.44	未检出	未检出	——
9	扶海社区	2025.01.21	＜5	无	0.28	0.32	未检出	未检出	——
10	江帆小区	2025.01.21	＜5	无	0.37	0.36	未检出	未检出	——
11	横河社区	2025.01.23	＜5	无	0.19	0.46	未检出	未检出	——
12	暨阳高中	2025.01.23	＜5	无	0.21	0.34	未检出	未检出	——
13	百桥花园	2025.01.21	＜5	无	0.26	0.36	未检出	未检出	——
14	七里庙社区	2025.01.21	＜5	无	0.36	0.38	未检出	未检出	——
15	第一人民医院	2025.01.21	＜5	无	0.23	0.44	未检出	未检出	——
16	后塍办事处	2025.01.21	＜5	无	0.30	0.46	未检出	未检出	——
17	塍德社区	2025.01.21	＜5	无	0.34	0.48	未检出	未检出	——
18	南沙小学	2025.01.22	＜5	无	0.30	0.43	未检出	未检出	——
19	德积营业厅	2025.01.21	＜5	无	0.10	0.45	未检出	未检出	——
20	长山村村委	2025.01.22	＜5	无	0.32	0.47	未检出	未检出	——
21	港务集团	2025.01.22	＜5	无	0.29	0.28	未检出	未检出	——
22	安定社区	2025.01.22	＜5	无	0.29	0.62	未检出	未检出	——
23	龙潭社区	2025.01.21	＜5	无	0.26	0.36	未检出	未检出	——
24	晨阳办事处	2025.01.21	＜5	无	0.20	0.39	未检出	未检出	——
25	宏伟汽修	2025.01.21	＜5	无	0.22	0.45	未检出	未检出	——
26	新丰苑小区	2025.01.22	＜5	无	0.27	0.48	未检出	未检出	——
27	庆安公交站	2025.01.22	＜5	无	0.28	0.53	未检出	未检出	——
28	徐丰社区	2025.01.22	＜5	无	0.23	0.56	未检出	未检出	——
29	东莱营业厅	2025.01.22	＜5	无	0.19	0.62	未检出	未检出	——
30	城北污水处理有限公司	2025.01.22	＜5	无	0.32	0.60	未检出	未检出	——
31	沙洲工学院	2025.01.22	＜5	无	0.27	0.57	未检出	未检出	——
32	合兴办事处	2025.01.22	＜5	无	0.20	0.52	未检出	未检出	——
33	协仁村村委	2025.01.22	＜5	无	0.31	0.45	未检出	未检出	——
34	锦丰分公司	2025.01.22	＜5	无	0.24	0.44	未检出	未检出	——
35	店岸社区	2025.01.22	＜5	无	0.22	0.66	未检出	未检出	——
36	朝东圩港社区	2025.01.22	＜5	无	0.24	0.36	未检出	未检出	——
37	新南社区	2025.01.22	＜5	无	0.38	0.60	未检出	未检出	——
38	福前小区	2025.01.22	＜5	无	0.33	0.44	未检出	未检出	——
39	江苏科技大学	2025.01.22	＜5	无	0.26	0.54	未检出	未检出	——
40	园林新村	2025.01.23	＜5	无	0.27	0.41	未检出	未检出	——
41	实验小学南校区	2025.01.23	＜5	无	0.24	0.31	未检出	未检出	——
42	城东污水处理有限公司	2025.01.23	＜5	无	0.32	0.51	未检出	未检出	——
43	城南污水处理有限公司	2025.01.23	＜5	无	0.24	0.26	未检出	未检出	——
44	双龙花园	2025.01.23	＜5	无	0.24	0.32	未检出	未检出	——
45	凤凰生活广场	2025.01.23	＜5	无	0.22	0.30	未检出	未检出	——
46	凤凰营业厅	2025.01.23	＜5	无	0.26	0.25	未检出	未检出	——
47	港口营业厅	2025.01.23	＜5	无	0.24	0.32	未检出	未检出	——
48	妙桥营业厅	2025.01.23	＜5	无	0.27	0.36	未检出	未检出	——
49	横泾社区	2025.01.23	＜5	无	0.34	0.28	未检出	未检出	——
50	周巷社区	2025.01.23	＜5	无	0.22	0.27	未检出	未检出	——
51	鹿苑营业厅	2025.01.23	＜5	无	0.23	0.28	未检出	未检出	——
52	长江社区	2025.01.22	＜5	无	0.39	0.10	未检出	未检出	1.15
53	金港分公司	2025.01.22	＜5	无	0.22	0.28	未检出	未检出	1.25
54	福民村党群服务中心	2025.01.21	＜5	无	0.25	0.46	未检出	未检出	1.03

55	大新分公司	2025.01.22	＜5	无	0.34	0.61	未检出	未检出	1.11
56	北区污水处理有限公司	2025.01.22	＜5	无	0.29	0.60	未检出	未检出	1.06
57	三兴办事处	2025.01.22	＜5	无	0.19	0.46	未检出	未检出	1.20
58	乐余分公司	2025.01.21	＜5	无	0.36	0.48	未检出	未检出	0.97
59	农业示范园服务站	2025.01.21	＜5	无	0.27	0.42	未检出	未检出	1.06
60	常兴社区	2025.01.21	＜5	无	0.28	0.38	未检出	未检出	0.97
61	南丰分公司	2025.01.21	＜5	无	0.38	0.49	未检出	未检出	1.00
62	新农社区	2025.01.23	＜5	无	0.24	0.36	未检出	未检出	1.09
63	旺西社区	2025.01.23	＜5	无	0.27	0.45	未检出	未检出	1.07
64	馨苑度假村	2025.01.23	＜5	无	0.16	0.26	未检出	未检出	1.13
65	泗港营业厅	2025.01.21	＜5	无	0.43	0.47	未检出	未检出	1.06
66	悦来社区	2025.01.22	＜5	无	0.28	0.58	未检出	未检出	1.19
67	河南社区	2025.01.23	＜5	无	0.35	0.23	未检出	未检出	1.20
68	凤凰分公司	2025.01.23	＜5	无	0.34	0.24	未检出	未检出	1.06
69	塘桥分公司	2025.01.23	＜5	无	0.27	0.25	未检出	未检出	1.03
70	程墩社区	2025.01.23	＜5	无	0.27	0.18	未检出	未检出	0.99
71	港口老年活动中心	2025.01.23	＜5	无	0.26	0.26	未检出	未检出	1.13
72	金村服务中心	2025.01.23	＜5	无	0.31	0.33	未检出	未检出	1.10
73	韩山社区	2025.01.23	＜5	无	0.24	0.30	未检出	未检出	1.07
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)			≤15	无异臭、异味	1	≥0.05，≤2	≤100	不得检出	3
合格率			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%