# 张家港市给排水有限公司出厂水周水质公示（四厂）

采样地点：四厂泵房　　报告日期：2025.02.12

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 采样日期 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025.02.03 | 2025.02.04 | 2025.02.05 | 2025.02.06 | 2025.02.07 | 2025.02.08 | 2025.02.09 |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | / | / | / | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1 | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | — | 无 | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 高锰酸盐指数（以$O_2$计） | mg/L | 3 | / | / | / | 1.04 | 0.96 | 1.08 | 1.03 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 游离氯 | mg/L | 2，余量≥0.3 | / | / | / | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 0.50 |
| 合格率 | | | | / | / | / | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 备注 | | | | 标准依据：生活饮用水卫生标准(GB5749-2022） | | | | | | |